

## **Ocena Obszarowa Jakości Wody Przeznaczonej Do Spożycia w 2021 r. Dla Miasta i Gminy Drzewica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. 195), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom gminy Drzewica. Na terenie gminy i Miasta Drzewica producentem wody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Warszawska 11 w Drzewicy obsługujące dwa wodociągi publiczne (Strzyżów i Drzewica), których właścicielem jest gmina Drzewica. Woda w powyższych wodociągach przed wprowadzeniem do sieci jest poddawana procesowi uzdatniania polegającemu na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu.

Na terenie gminy są 4 ujęcia głębinowe i 6 stałych punktów poboru próbek wody. Długość sieci wodociągowej wynosi łącznie 166,1 km, a produkcja wody średniodobowa wynosiła 1454 m<sup>3</sup>/d. Wodociągi te zaopatrują w wodę ogółem 10330 mieszkańców gm. Drzewica.

Odbiorcami wody są mieszkańcy wszystkich miejscowości na terenie gminy.

W 2021 roku pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym 8 próbek wody. W 1 próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Powtórne badanie próbki wody nie potwierdziło obecności w/w bakterii. W pozostałych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W roku 2021 producent wody prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody, polegającą na wykonaniu własnych badań sprzedawanego produktu. Wyniki tych badań są uzupełnieniem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z harmonogramem na 2021 r. pobrano z urządzenia wodociągowego w Strzyżowie i Drzewicy do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 10 próbek wody. W próbkach wody pobranych w stałych punktach monitoringowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość wykonywania badań była zgodna z wymaganiami zał. 3 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ogółem wydano 6 ocen bieżących i 2 okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągów. Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie miasta i gminy Drzewica odpowiada wymaganiam rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
*mgr Marianna Rożej*  
Specjalista w zakresie higieny  
Specjalista zdrowia publicznego